

[異常時通報連絡の公表文（様式 1-1）]

伊方発電所における警備員の救急搬送について（第 2 報）

元. 12. 28  
原子力安全対策推進監  
(内線 2352)

[異常の区分]

国への法律に基づく報告対象事象		有 ・ 無 [評価レベル - ] 原子炉等規制法については対象外 労働安全衛生法については未定
県の公表区分		A ・ B ・ C
外部への放射能の放出・漏えい		有 ・ 無 [漏えい量 - ]
異常の概要	発生日時	元年 1 2 月 2 7 日 2 3 時 5 1 分
	発生場所	1 号 ・ 2 号 ・ 3 号 ・ 共用設備
		管理区域内 ・ 管理区域外
	種 類	・ 設備の故障、異常 ・ 地震、人身事故、その他

[異常の内容]

12 月 28 日(土) 0 時 30 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。

- 1 九町越守衛所付近において、警備員が転倒し、動けなくなったため、12 月 27 日(金) 23 時 51 分、救急車により病院へ搬送することとした。
- 2 詳細は追って連絡する。

その後、四国電力(株)から、以下のとおり、連絡がありました。

- 警備員の汚染、被ばくはない。
- 12 月 28 日(土) 0 時 11 分、救急車により市立八幡浜総合病院に搬送した。

[以上、第 1 報でお知らせ済]

[その後の状況]

12 月 28 日(土) 4 時 55 分、四国電力(株)から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。

- 1 当該警備員は、九町越守衛所付近で立哨業務中に転倒し頭部を負傷したものであり、意識ははっきりしていましたが、病院にて診察した結果、5 針縫合し、入院加療することとなりました。

(伊方発電所及び周辺の状況)

[事象発生時の状況]

原子炉の運転状況	1 号機	廃止措置中
	2 号機	平成 30 年 5 月 23 日運転終了(第 23 回定期検査中)
	3 号機	運転中 ・ 停止中
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況		通常値 ・ 異常値
周辺環境放射線の状況		通常値 ・ 異常値

(参考)

## 1 国への法律に基づく報告対象事象

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。

国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、7から評価対象外までの9段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

## 2 県の公表区分

区分	内 容
A	○安全協定書第11条第2項第1号から第10号までに掲げる事態 (放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象 等) ○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態 (大きな地震の発生、 <u>救急車の出動要請</u> 、異常な音の発生 等) ○その他特に重要と認められる事態
B	○管理区域内の設備の異常 ○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化 ○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき ○その他重要と認められる事態
C	○区分A, B以外の事項

## 3 管理区域内・管理区域外

その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（3月間に1.3ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。

異常発生 の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

## 伊 方 発 電 所 情 報 (お知らせ、第2報)

発信年月日	令和 元年 12月 28日 (土) 4時 55分		
発信者	伊方発電所 水口		
当該機	号機 (定格出力)	1号機	2号機
	発生時 状 況	廃止措置中	平成30年5月23日 運転終了(第23回 定期検査中)
			1.出力—MWにて (通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下)中 2.第15回 定期検査中
発生状況 概 要	設備トラブル ・ 人身事故 ・ 地震 ・ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">その他</span>		
	<p>1. 発生日時：12月 27日 23時 51分</p> <p>2. 場 所： 九町越守衛所</p> <p>3. 状 況： 警備員が転倒し、動けなくなったため、救急車により病院へ搬送することとしました。 詳細は、追って連絡します。</p> <p style="text-align: right;">【第1報にてお知らせ済み】</p> <p>当該警備員は、九町越守衛所付近で立哨業務中に転倒し頭部を負傷したものであり、意識ははっきりしていましたが、病院にて診察した結果、5針縫合し、入院加療することとなりました。 なお、同警備員の被ばく、汚染はありません。</p>		
運転状況	1号機：廃止措置中 2号機：平成30年5月23日運転終了(第23回定期検査中) 3号機：(通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">定検停止</span> ) 中		
備 考			