

管理対象設備一覽

管理設備対象表

NO. 1

1. 電気設備

設備区分	設備概要	設置場所							
		図書館	台数	先哲資料館	台数	公文書館	台数	屋外駐車場	台数
1. 高圧受変電設備	受電方式 高圧1回線 受電電圧 6,600V 契約電力 720KW 受電設備容量 2,530KVA 責任分界点 構内1号柱気中開閉器1次側 動力変圧器 3φ3W500KVA " 3φ3W200KVA " 3φ3W30KVA 電灯変圧器 1φ3W300KVA " 3φ4W100KVA (調光用) " スコット200KVA 高圧コンデンサ 3φ3W200KVar 直列アクトル共					電気室	2台 1台 1台 3台 1台 1台 4台		
2. 自家発電機設備	ディーゼルエンジン 685PS (電気始動) 10時起動 燃料 軽油 (タンク容量 800L) 減圧水槽 (タンク容量 1000L) 発電機 500KVA (率0.8) 整流器 サイスタ自動定電圧制御 蓄電池 400AH/10H 24V (発電機始動用)					発電機室 電気室	1式 1式		
3. 直流電源設備	整流器 サイスタ自動定電圧制御 蓄電池 300AH/10H DC100V (制御・非常照明)						1式		
4. 中央監視設備	中央監視装置 (UPS5KVA) 1/0最大2000面 リモート盤 下記設備を監視制御 高圧受変電設備・発電設備・ガス漏れ警報 ・空調設備・衛生設備		15面 1式		6面	警備員室	1式 10面		
5. 動力設備	電気方式 3φ3W 200V 動力盤 手元開閉器		5面 14面		4面 60面		3面 12面		
6. 電灯コンセント設備	電気方式 1φ3W 200/100V 電灯分電盤		13面		9面		8面	1面	

設備区分	設備概要	設置場所								
		図書館	台数	先哲資料館	台数	公文書館	台数	屋外駐車場	台数	備考
7. 電話設備	デジタル電子交換機 (局線25回線(実装25) 内線200回線(実装137)) 多機能電話器 コードレス電話器 一般電話器	電話室	1式							
			55台		7台		6台			
			2台				4台			
			24台		6台		8台			
8. 構内ポケットベル設備	主装置 送信機 受信器	ローカ	4台	ローカ	4台	警備員室 ローカ	1式 4台			
			50台							
9. 電気時計設備	親時計(ラック収納型) 8回路(プログラムタイマー) 子時計モニターユニット 3回路 子時計(埋込型) 子時計(露出型)					警備員室	1式			
			13台		4台		2台			
			15台		4台		9台			
10. 放送設備	非常業務兼用型アンプ(ラック式) 1500W リモコンマイク 天井埋込スピーカー 移動式システムアンプ ホール用スピーカー ホーン型スピーカー ワイヤレスマイク	事務室(3F)	1台	事務室(3F)	1台	警備員室 事務室(1F)	1式 1台			
			120台		55台		53台			
		研修室	1台							
			2台							
			1台							
			3本							
11. AVシステム	ビデオプロジェクター 140インチ 反射型 (液晶型) AVコンソール卓(タッチパネル操作)・音響映像制御架 データビューア・パソコン各1式 " 100インチ 透過型 AVコンソール卓(タッチパネル操作)・音響映像制御架・データビューア	視聴覚室	1式							
		講義コーナー	1台							
12. 表示設備(身障者トイレ)	表示盤6窓 表示灯他		4台		1台	警備員室	1式 1台			
13. インタホーン設備	24局相互式 玄関子機 (夜間用) 増設親機		5台		6台		7台			
					1台		1台			
							1台			

設備区分	設備概要	設置場所								
		図書館	台数	先哲資料館	台数	公文書館	台数	屋外駐車場	台数	備考
14. テレビ視聴設備	アンテナ BS 900φ 機器収納箱 (777、分配器) 直列ユニット	電算室	1式 22ヶ		17ヶ		1本 15ヶ			
15. 来館者計数計量設備	計数器	カウンタ	1式							
16. ブックデテクション		カウンタ	1式							
17. 盲人用誘導システム	スピーカーシステム		9ヶ所							
18. I T V 設備	I T V 制御架 (4モニター) モニター架 I T V カメラ (ドーム型) I T V カメラ	事務室 (3F)	1式 10台 8台	事務室 (3F)	1式 4台	警備員室	1式 3台			1台
19. L A N 設備	イーサネット L A N H U B (12ポート) 配線集線装置 I F B 盤 端末ユニット	各階 EPS	台 台 ヶ		台 台 ヶ		台 台 ヶ			1台 1台 6台
20. 火災報知設備	(A) 火災報知 受信機 GR型複合受信機 (自立型7ナログ対応) 中継器盤 (火報、ガス、ベル、防排煙を含む) 総合盤 P型1級 (消火栓に接続) 表示灯 防水型 (LED) 消火栓起動押釦 煙感知器 光電式 煙感知器 イオン式 (分煙型) スポット型感知器 差動式 " 定温式	各階ローカ 屋外	5面 18台 4台 7台 201ヶ 13ヶ 225ヶ 7ヶ		3面 2面 1面 91ヶ 8ヶ 2ヶ	警備員室	1式 4面 3面 97ヶ 1ヶ 1ヶ			2面

設備区分	設備概要	設置場所								
		図書館	台数	先哲資料館	台数	公文書館	台数	屋外駐車場	台数	備考
	(B)ガス洩れ警報 ガス洩れ感知器 15ヶ (C)防火戸・シャッター 防火戸自動閉鎖装置(ラッチ式) 防火シャッター 防煙垂れ壁 防火ダンパー(SFD)				1ヶ		5ヶ			
			5ヶ		7ヶ		7ヶ			
			28ヶ		3ヶ					
			3面							
			8ヶ							
21. 防犯設備										
22. 避雷設備	板状導体						1式			
23. 駐車管制設備	管制制御盤 信号制御盤 駐車券発行機 駐車券判読機 カーゲート 駐車券エンコーダ	警備員室	1台			B1警備員室	1台		1台 1台 1式	
24. ホール照明	照明調光盤 シーリングライト ピンスポット 照明操作卓				1式 6基 1基 1台					
25. 情報表示盤	インフォメーションディスプレイ									1式
	案内表示盤									3台

設備区分	設備概要	設置場所						0	
		図書館	台数	先哲資料館	台数	公文書館	台数	屋外駐車場	台数
26.エレベータ設備	1号機 人荷用 ロープ式 15人乗り 1000Kg 速度 45m/分				1機				
	2号機 乗用 油圧式 11人乗り 750Kg 速度 60m/分 身障者対策付		1機						
	3号機 人荷用 ロープ式 13人乗り 900Kg 速度 60m/分 (インバータ制御)		1機						
	4号機 人荷用 ロープ式 16人乗り 1150Kg 速度 90m/分 (インバータ制御)					1機			
	5号機 乗用 油圧式 11人乗り 750Kg 速度 45m/分 シースルー 身障者対策付		1機						

管理業務対照表

(消防設備)

No.6

設備区分	設備概要	台数	設置場所	備考
火災報知設備	<p>(A) 火災報知受信機 GR型複合受信機 (自立型アナログ対応)</p> <p>中継器盤 (火報、ガス、ベル、防排煙装置) 総合盤 P型1級 (消火栓に組込) 表示灯 防水型 (LED) 消火栓起動押釦 煙感知器 光電式 煙感知器 イオン式 (分散型) スポット型感知器 作動式 " 定温式</p> <p>(B) ガス洩れ警報 ガス洩れ感知器 (都市ガス用)</p> <p>(C) 防火戸・シャッター 防火戸自動閉鎖装置 (ラッチ式) 防火シャッター 防煙たれ壁 防火ダンパー (SFD)</p>	<p>12面 25台 5台 7台 389ヶ 13ヶ 234ヶ 10ヶ 6ヶ 19ヶ 31ヶ 3面 8ヶ</p>	<p>警備員室 図書館5・先哲史料館3・公文書館4 図書館階下18・先哲史料館2・公文書館3面・屋外駐車場2面 図書館屋外4・先哲史料館1 図書館7 図書館201ヶ・先哲史料館91ヶ・公文書館97ヶ 図書館13ヶ 図書館225ヶ・先哲史料館8ヶ・公文書館1ヶ 図書館7ヶ・先哲史料館2ヶ・公文書館1ヶ 先哲史料館1ヶ・公文書館5ヶ 図書館5ヶ・先哲史料館7ヶ・公文書館7ヶ 図書館28ヶ・先哲史料館3ヶ 図書館3ヶ 図書館8ヶ</p>	
消火設備	<p>屋内消火栓 屋内消火栓ポンプユニット 屋内消火栓箱 テスト弁箱 屋外消火栓 屋外消火栓ポンプユニット 屋外消火栓箱 スプリンクラー スプリンクラーポンプユニット コンプレッサー 自動警報弁 末端試験弁 スプリンクラーヘッド 泡消火設備 泡消火ポンプユニット 原液タンク 自動警報弁 一斉開放弁装置 (手動起動弁共) 泡ヘッド 感知ヘッド</p>	<p>1台 18台 1台 1台 4台 1台 4台 1台 1台 1台 7台 671台 1台 1台 2台 54台 619ヶ 376ヶ</p>	<p>B1階消火ポンプ室 1F~6F B1階消火ポンプ室 B1階消火ポンプ室 屋外壁面 B1階消火ポンプ室 " " " B1F~3FA~3FD 地下1階消火ポンプ室 " B1F " "</p>	