

◎佐伯支援学校仮設校舎賃貸借等業務に係る質問事項

No.	関連項目	質問事項	回答
1	特記仕様書	窓に対しての耐風圧性(S-4)気密性(A-4)水密性(W-4)は必ず必要でしょうか、メーカー仕様、リース品でこの仕様製品は現実的に有りませんので、内容検討の程願います。	室内温湿度や遮音性など環境面での十分な配慮が必要な施設となります。 性能等級A種(耐風圧性S-4、気密性A-3、水密性W-4)以上の製品としてください。
2	1F平面図	滑り台下の下りた所にメッシュフェンス(ドア付)、室外機置場2ヶ所共、今回賃貸借等業務に含むとの事でしょうか。	ご認識のとおり、いずれも今回の賃貸借等業務に含みます。