

竹田総合庁舎ほか34庁舎の電力調達に係る仕様書

1 対象建物及び需要場所

- (1) 対象建物 別紙「対象施設の情報一覧」のとおり
- (2) 需要場所 別紙「対象施設の情報一覧」のとおり

2 用途 別紙「対象施設の情報一覧」のとおり

3 仕様

(1) 電力供給方式、標準電圧、標準周波数、受電方式等

- ア 電力供給方式
 - イ 標準電圧（常時電力）
 - ウ 計量電圧（常時電力）
 - エ 標準周波数
 - オ 受電方式
 - カ 蓄熱設備
 - キ 自家発電機
 - ク 余剰電力の売却
- 別紙「対象施設の情報一覧」のとおり

(2) 契約電力及び予定使用電力量

- ア 契約電力（契約上使用できる電気の最大電力をいい、
30分最大需要電力計により計測される値が
原則としてこれを超えないものとする。）
 - イ 予定使用電力量
- 別紙「対象施設の情報一覧」
のとおり

(3) 使用期間

令和8年3月1日0時から令和9年2月28日24時まで

ただし、自動検針装置の設置等の事前準備が供給開始日までに完了せず電力供給が期日までにできない場合は、この限りではない。

(4) 電力量の検針

- ア 自動検針装置
- イ 電力量計の仕様

(5) 需給地点

(6) 電気工作物の財産分界点

(7) 保安上の責任分界点

別紙「対象施設の情報一覧」のとおり

(8) 単位及び端数処理

料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。

- ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。
- イ 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。
- ウ 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は小数点以下第1位を四捨五入する。
- エ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てる。

(9) その他

- ア 力率は、契約期間中は100%を保持する予定。入札額算定時も力率100%で算定してよい。
- イ 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、需要場所を管内とする旧一般電気事業者が定める標準供給条件又は、託送供給約款による。
- ウ 入札価格の算定にあたっては、燃料費等調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。
- エ 料金の請求は、別紙対象施設一覧に定める施設ごとに分けて行うこと。(請求書の送付先は別途指定する。)
- オ 料金の請求は、web ページで請求書を発行する形式でも可能。ただし、請求内容(利用期間、振替日)を表示すること。
- カ 用度管財課から依頼があった際は、月ごとの各庁舎の消費電力量、最大電力を一覧表にして提出すること。
- キ 本契約の第12条(4)の正当な理由には、高圧業務用電力から低圧業務用電力に変更する庁舎に伴う電力供給の解約手続きが含まれることとする。
また、解約に伴う経費の負担及び本契約書の変更は行わない。
- ク この仕様書に定めのない事項については、別途、協議の上決定する。

【仕様書別紙】
対象施設の情報一覧

1. 基本情報

番号	対象建物	需要場所	用途	電力供給方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	蓄熱設備の有無と容量	自家発電機の有無と容量	余剰電力の売却の有無と売却先	自動検針装置の有無	電力量計の仕様	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点
1	竹田総合庁舎	竹田市大字竹田字山手1501-2	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
2	日田総合庁舎	日田市城町1-1-10	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
3	中津総合庁舎	中津市中央町1-5-16	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
4	佐伯総合庁舎	佐伯市長島町1-2-1	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
5	豊後大野総合庁舎	豊後大野市三重町市場1123	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
6	大分土木事務所	大分市向原西1-4-2	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
7	中部保健所由布保健部	由布市庄内町柿原337-2	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
8	南部保健所	佐伯市向島1-4-1	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
9	豊肥保健所	豊後大野市三重町市場934-2	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
10	中津児童相談所	中津市中央町1-10-22	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
11	大分県ここちからだの相談支援センター	大分市大字玉沢908	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
12	大分県立佐伯高等技術専門学校	佐伯市西浜8-31	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
13	農林水産研究指導センター林業研究部	日田市大字有田字佐寺原35	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
14	大分県飛鳥行場管理事務所	豊後大野市大野町田2592-2	官公署(管理・管理棟)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	有太陽光(常用)30kW H26年設置	有(売却先)九州電力株式会社	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
15	西部保健所	日田市田島2-2-5	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
16	北部保健所	中津市中央町1-10-42	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
17	大分県工科短期大学校	中津市大字東浜407-27	官公署(専任教室棟)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
18	宇佐総合庁舎	宇佐市大字法鏡寺235-1	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
19	大分県立大分高等技術専門学校	大分市大字下宗方1035-1	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
20	大分県食肉衛生検査所	豊後大野市大飼町田原1580-40	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
21	大分県消防学校	由布市狭間町向原769	官公署(管理・教育棟)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
22	二豊学園	大分市大字雄登5	官公署(事務所・寮舎)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
23	農林水産研究指導センター果樹グループ研究棟	津久見市大字津久見浦3456	官公署(研究棟)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
24	農林水産研究指導センター農業研究部果樹グループ	国東市国東町小原4402	官公署(研究棟)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
25	大分県こども・女性相談支援センター	大分市荏隈町2丁目3番1号	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	有ヒートポンプ給湯器11.6kW×2 床暖房設備1.28kW×2、2.33kW×9	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
26	農林水産研究指導センター農業研究部南地区	豊後大野市三重町赤嶺2328-8	官公署(事務所・研究棟)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	有自家発電45kVA	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
27	農林水産研究指導センター農業研究部北地区	豊後大野市三重町声川1159-1	官公署(研究施設・園場)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	有自家発電35kVA 自家発電45kVA	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
28	大分県農業大学校	豊後大野市三重町赤嶺2328-1	官公署(事務所・校舎)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
29	大分県農業大学校厚生棟	豊後大野市三重町赤嶺2328-2	官公署(厚生棟他)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
30	林業研究部きのこグループ	豊後大野市三重町赤嶺2369	官公署(事務所・研究棟)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
31	国東総合庁舎	国東市国東町安国寺786-1	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
32	玖珠総合庁舎	玖珠郡玖珠町大字塚脇137-1	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
33	農林水産研究指導センター畜産研究部バイオ研究棟	竹田市久住町大字久住3989-1	官公署(研究棟)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
34	大分土木事務所大分港振興室	大分市向原西1-3-33	官公署(事務所)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
35	農林水産研究指導センター水産研究部本館等	佐伯市上浦大字津井浦194-6	官公署(事務所兼研究棟)	交流3相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左

2. 契約電力(最大電力)

番号	対象建物	需要場所	契約種別	最大電力 (kW)	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1	竹田総合庁舎	竹田市大字竹田字山手1501-2	高圧	118	97	45	43	58	81	85	70	62	91	101	111	118
2	日田総合庁舎	日田市城町1-1-10	高圧	195	116	62	76	91	125	137	136	95	91	137	147	195
3	中津総合庁舎	中津市中央町1-5-16	高圧	121	99	50	59	69	119	121	118	77	68	105	119	114
4	佐伯総合庁舎	佐伯市長島町1-2-1	高圧	174	103	48	64	71	103	118	106	92	61	118	132	174
5	豊後大野総合庁舎	豊後大野市三重町市場1123	高圧	89	71	28	30	46	70	76	59	34	45	84	81	89
6	大分土木事務所	大分市向原西1-4-2	高圧	84	56	30	40	49	77	79	70	47	43	62	71	84
7	中部保健所由布保健部	由布市庄内町柿原337-2	高圧	31	19	12	12	11	18	26	21	13	20	25	26	31
8	南部保健所	佐伯市向島1-4-1	高圧	36	17	8	11	10	33	29	36	15	13	28	28	29
9	豊肥保健所	豊後大野市三重町市場934-2	高圧	32	28	16	19	20	31	32	28	19	19	26	32	30
10	中津児童相談所	中津市中央町1-10-22	高圧	25	13	7	7	8	17	23	23	10	16	17	25	17
11	大分県こころからだの相談支援センター	大分市大字玉沢908	高圧	61	36	16	16	22	53	61	44	23	32	47	43	49
12	大分県立佐伯高等技術専門校	佐伯市西浜8-31	高圧	53	35	18	23	33	47	43	35	30	32	41	53	53
13	農林水産研究指導センター-林業研究部	日田市大字有田字佐寺原35	高圧	44	31	23	26	25	23	31	28	28	29	34	42	44
14	大分県中央飛行場管理事務所	豊後大野市大野町田代2592-2	高圧	39	30	27	20	25	36	36	31	23	25	38	37	39
15	西部保健所	日田市田島2-2-5	高圧	41	35	11	10	17	38	41	33	19	21	36	41	41
16	北部保健所	中津市中央町1-10-42	高圧	51	35	18	14	19	48	51	38	26	27	37	42	48
17	大分県工科短期大学校	中津市大字東浜407-27	高圧	340	191	100	110	248	294	340	286	224	162	208	240	230
18	宇佐総合庁舎	宇佐市大字法鏡寺235-1	高圧	105	90	44	52	62	99	93	88	53	54	95	105	92
19	大分県立大分高等技術専門校	大分市大字下宗方1035-1	高圧	137	95	53	65	68	137	136	122	74	81	106	110	123
20	大分県食肉衛生検査所	豊後大野市大朝町田原1580-40	高圧	34	23	14	17	18	32	31	24	19	17	34	33	29
21	大分県消防学校	由布市扶間町向原769	高圧	75	59	31	35	35	75	70	55	38	29	46	51	64
22	二豊学園	大分市大字瑞豊5	高圧	83	59	29	43	53	83	71	74	52	46	61	65	75
23	農林水産研究指導センター-果樹グループ研究棟	津久見市大字津久見浦3456	高圧	20	10	8	10	10	20	14	12	7	6	11	10	13
24	農林水産研究指導センター-農業研究部果樹グループ	国東市国東町小原4402	高圧	29	19	18	18	21	24	29	19	20	10	27	24	27
25	大分県こども・女性相談支援センター	大分市荏隈町2丁目3番1号	高圧	148	82	55	53	61	148	148	122	83	61	86	122	105
26	農林水産研究指導センター-農業研究部南地区	豊後大野市三重町赤嶺2328-8	高圧	235	128	98	117	158	219	235	196	137	104	143	156	161
27	農林水産研究指導センター-農業研究部北地区	豊後大野市三重町戸刈1159-1	高圧	152	152	80	97	101	121	121	125	97	74	88	94	95
28	大分県農業大学校	豊後大野市三重町赤嶺2328-1	高圧	75	45	51	54	59	75	73	71	61	53	65	59	68
29	大分県農業大学校厚生棟	豊後大野市三重町赤嶺2328-2	高圧	79	46	21	33	34	71	73	67	29	68	79	72	59
30	林業研究部さのこグループ	豊後大野市三重町赤嶺2369	高圧	76	57	49	51	51	73	76	70	55	62	66	68	64
31	農林水産研究指導センター-農業研究部果樹グループ	国東市国東町小原4402	高圧	113	78	35	31	46	98	107	85	53	40	91	98	113
32	大分県こども・女性相談支援センター	大分市荏隈町2丁目3番1号	高圧	88	66	30	29	44	68	74	61	43	50	75	88	77
33	農林水産研究指導センター-農業研究部南地区	豊後大野市三重町赤嶺2328-8	高圧	19	10	8	9	11	19	18	15	8	9	13	12	13
34	農林水産研究指導センター-農業研究部北地区	豊後大野市三重町戸刈1159-1	高圧	46	35	16	21	23	32	41	31	24	24	32	40	46
35	農林水産研究指導センター-水産研究部本館第1	佐伯市上浦大字津井浦194-6	高圧	67	53	35	34	45	64	67	59	51	40	50	61	65
合計				3,115	2,119	1,194	1,349	1,722	2,671	2,806	2,458	1,741	1,623	2,312	2,538	2,674

3. 予定使用電力量

番号	対象建物	需要場所	契約種別	使用電力量 (kWh)	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	寛帯計 (7月～9月)	その他専計 (夏季以外)
1	竹田総合庁舎	竹田市大字竹田字山手1501－2	高圧	207,555	18,787	14,146	14,131	14,765	19,945	20,456	17,548	14,761	14,865	18,450	20,188	19,513	57,949	149,606
2	日田総合庁舎	日田市城町1－1－10	高圧	330,986	29,028	21,397	22,141	24,796	33,199	34,354	30,914	23,402	21,658	28,142	31,026	30,929	98,467	232,519
3	中津総合庁舎	中津市中央町1－5－16	高圧	245,725	21,619	14,808	14,770	16,288	26,425	28,784	23,743	16,747	14,969	20,839	23,127	23,606	78,952	168,773
4	佐伯総合庁舎	佐伯市長島町1－2－1	高圧	272,949	22,134	16,454	16,417	18,056	27,130	29,849	25,051	19,433	17,303	24,266	28,671	28,185	82,030	190,919
5	豊後大野総合庁舎	豊後大野市三重町市場1123	高圧	155,556	14,092	10,040	9,898	9,894	15,118	16,070	13,107	10,145	10,437	14,681	16,347	15,727	44,295	111,261
6	大分土木事務所	大分市向原西1－4－2	高圧	159,525	13,126	9,572	9,952	11,170	17,109	18,197	14,857	11,544	10,226	13,218	15,267	15,287	50,163	109,362
7	中部保健所由布保健部	由布市庄内町柿原337－2	高圧	44,101	3,850	2,414	2,776	2,662	4,033	4,731	3,730	3,122	3,089	4,249	4,890	4,555	12,494	31,607
8	南部保健所	佐伯市向島1－4－1	高圧	48,539	3,916	2,656	2,763	2,836	4,764	5,366	4,885	3,126	2,997	4,550	5,419	5,261	15,015	33,524
9	豊肥保健所	豊後大野市三重町市場934－2	高圧	68,131	5,506	4,539	4,744	5,136	7,077	7,264	6,542	5,066	4,714	5,662	6,104	5,777	20,883	47,248
10	中津児童相談所	中津市中央町1－10－22	高圧	29,352	2,572	1,796	1,862	1,935	3,004	3,070	2,822	1,951	1,947	2,621	2,921	2,851	8,896	20,456
11	大分県こころとからだの相談支援センター	大分市大字玉沢908	高圧	70,812	5,889	4,517	4,604	4,895	7,398	7,444	6,530	4,939	4,876	6,253	6,922	6,545	21,372	49,440
12	大分県立佐伯高等技術専門学校	佐伯市西浜8－31	高圧	67,756	4,996	3,866	4,329	5,503	7,480	5,888	6,860	4,987	4,913	6,122	6,584	6,228	20,228	47,528
13	農林水産研究指導センター－林業研究部	日田市大字有田字佐原35	高圧	67,426	6,395	6,138	6,055	4,534	4,801	4,312	5,006	4,169	5,410	6,161	6,573	7,872	14,119	53,307
14	大分県中央飛行場管理事務所	豊後大野市大野町田代2592－2	高圧	79,058	5,367	4,277	3,579	5,020	8,307	10,010	8,077	5,403	5,156	7,090	8,612	8,160	26,394	52,664
15	西部保健所	日田市田島2－2－5	高圧	66,603	5,493	3,757	3,760	4,337	6,404	7,558	6,292	4,134	4,207	6,365	7,145	7,151	20,254	46,349
16	北部保健所	中津市中央町1－10－42	高圧	82,533	7,072	4,254	4,064	4,379	9,093	10,644	7,688	4,392	4,590	8,112	9,159	9,086	27,425	55,108
17	大分県工科短期大学校	中津市大字東浜407－27	高圧	590,769	39,737	32,146	34,669	48,294	71,898	65,518	66,389	50,018	36,613	46,087	52,396	47,004	203,805	386,964
18	宇佐総合庁舎	宇佐市大字法鏡寺235－1	高圧	209,753	20,245	13,429	13,295	14,416	23,605	22,590	18,272	12,773	12,234	19,033	20,310	19,551	64,467	145,286
19	大分県立大分高等技術専門学校	大分市大字下宗方1035－1	高圧	217,693	13,194	10,367	11,777	14,066	24,174	19,280	23,167	15,100	14,881	21,469	25,603	24,615	66,621	151,072
20	大分県食肉衛生検査所	豊後大野市大野町田原1580－40	高圧	84,017	6,209	4,900	5,278	6,002	9,037	9,365	7,697	5,444	5,120	10,022	8,244	6,699	26,099	57,918
21	大分県消防学校	由布市扶間町向原769	高圧	148,581	14,062	8,964	9,064	11,062	18,170	18,588	13,852	10,790	7,797	10,060	12,641	13,531	50,610	97,971
22	二豊学園	大分市大字瑞豊5	高圧	226,079	17,973	11,807	12,283	17,696	25,331	25,450	21,445	13,208	13,393	20,979	23,847	22,667	72,226	153,853
23	農林水産研究指導センター－果樹グループ研究棟	津久見市大字津久見浦3456	高圧	24,971	1,842	1,660	1,580	1,559	2,439	2,982	2,392	1,522	1,807	2,334	2,587	2,267	7,813	17,158
24	農林水産研究指導センター－農業研究部果樹グループ	国東市国東町小原4402	高圧	77,416	7,559	5,827	5,978	5,334	8,233	6,736	4,764	3,924	3,073	7,092	10,277	8,619	19,733	57,683
25	大分県こども・女性相談支援センター	大分市荏隈町2丁目3番1号	高圧	331,959	26,403	16,781	16,970	20,843	38,650	42,717	33,131	20,936	18,393	29,943	34,202	32,990	114,498	217,461
26	農林水産研究指導センター－農業研究部南地区	豊後大野市三重町赤嶺2328－8	高圧	607,838	44,678	36,263	39,436	45,359	78,565	79,271	64,941	41,598	36,281	44,798	49,922	46,726	222,777	385,061
27	農林水産研究指導センター－農業研究部北地区	豊後大野市三重町声刈1159－1	高圧	478,633	42,973	28,558	34,616	36,119	49,565	50,366	46,050	34,036	31,800	42,188	44,056	38,306	145,981	332,652
28	大分県農業大学校	豊後大野市三重町赤嶺2328－1	高圧	259,875	17,579	15,988	17,673	20,143	28,991	28,251	26,318	18,133	17,459	22,660	24,584	22,096	83,560	176,315
29	大分県農業大学校厚生棟	豊後大野市三重町赤嶺2328－2	高圧	128,858	8,976	6,607	6,777	8,118	14,061	12,631	12,115	7,672	9,287	13,678	16,450	12,486	38,807	90,051
30	林業研究部きのこグループ	豊後大野市三重町赤嶺2369	高圧	351,713	28,078	25,658	27,613	27,131	31,953	31,774	31,266	31,015	29,537	30,975	29,188	27,525	94,993	256,720
31	国東総合庁舎	国東市国東町安国寺786－1	高圧	183,577	15,694	12,202	12,397	11,746	16,570	21,238	17,564	13,183	12,512	15,581	16,340	18,550	55,372	128,205
32	玖珠総合庁舎	玖珠郡玖珠町大字塚脇137－1	高圧	159,939	14,422	9,967	9,798	10,575	15,221	16,358	13,894	10,618	10,493	15,674	16,346	16,573	45,473	114,466
33	農林水産研究指導センター－畜産研究部バイオ研究棟	竹田市久住町大字久住3989－1	高圧	43,273	3,063	2,940	3,290	3,376	4,099	5,315	4,613	3,370	2,988	3,361	3,456	3,402	14,027	29,246
34	大分土木事務所大分港振興室	大分市向原西1－3－33	高圧	79,048	7,382	4,865	4,800	5,217	8,339	8,672	7,375	5,522	5,050	6,332	7,618	7,876	24,386	54,662
35	農林水産研究指導センター－水産研究部本館等	佐伯市上浦大字津井浦194-6	高圧	238,092	19,268	17,101	16,623	17,855	23,087	24,170	22,460	18,960	17,380	18,738	20,846	21,604	69,717	168,375
合計				5,734,762	459,350	343,586	362,854	412,348	625,959	629,516	555,451	403,490	369,032	498,099	553,262	521,815	1,810,926	3,923,836

※計量日：当月1日0時とする

4. 負荷率

番号	対象建物	需要場所	契約種別	最大需要電力(kW) ①	年間使用電力量(kWh) ②	負荷率(%) 【②÷①÷8760】
1	竹田総合庁舎	竹田市大字竹田字山手1501-2	高圧	118	207,555	20.08%
2	日田総合庁舎	日田市城町1-1-10	高圧	195	330,986	19.38%
3	中津総合庁舎	中津市中央町1-5-16	高圧	121	245,725	23.18%
4	佐伯総合庁舎	佐伯市長島町1-2-1	高圧	174	272,949	17.91%
5	豊後大野総合庁舎	豊後大野市三重町市場1123	高圧	89	155,556	19.95%
6	大分土木事務所	大分市向原西1-4-2	高圧	84	159,525	21.88%
7	中部保健所由布保健部	由布市庄内町柿原337-2	高圧	31	44,101	16.24%
8	南部保健所	佐伯市向島1-4-1	高圧	36	48,539	15.39%
9	豊肥保健所	豊後大野市三重町市場934-2	高圧	32	68,131	24.30%
10	中津児童相談所	中津市中央町1-10-22	高圧	25	29,352	13.40%
11	大分県こころとからだの相談支援センター	大分市大字玉沢908	高圧	61	70,812	13.25%
12	大分県立佐伯高等技術専門学校	佐伯市西浜8-31	高圧	53	67,756	14.59%
13	農林水産研究指導センター-林業研究部	日田市大字有田字佐原35	高圧	44	67,426	17.49%
14	大分県中央飛行場管理事務所	豊後大野市大野町田代2592-2	高圧	39	79,058	23.14%
15	西部保健所	日田市田島2-2-5	高圧	41	66,603	18.54%
16	北部保健所	中津市中央町1-10-42	高圧	51	82,533	18.47%
17	大分県工科短期大学校	中津市大字東浜407-27	高圧	340	590,769	19.84%
18	宇佐総合庁舎	宇佐市大字法鏡寺235-1	高圧	105	209,753	22.80%
19	大分県立大分高等技術専門学校	大分市大字下宗方1035-1	高圧	137	217,693	18.14%
20	大分県食肉衛生検査所	豊後大野市大飼町田原1580-40	高圧	34	84,017	28.21%
21	大分県消防学校	由布市挾間町向原769	高圧	75	148,581	22.62%
22	二重学園	大分市大字端登5	高圧	83	226,079	31.09%
23	農林水産研究指導センター-果樹グループ研究棟	津久埴市大字津久埴3456	高圧	20	24,971	14.25%
24	農林水産研究指導センター-農業研究部果樹グループ	国東市国東町小原4402	高圧	29	77,416	30.47%
25	大分県こども・女性相談支援センター	大分市荏隈町2丁目3番1号	高圧	148	331,959	25.60%
26	農林水産研究指導センター-農業研究部南地区	豊後大野市三重町赤嶺2328-8	高圧	235	607,838	29.53%
27	農林水産研究指導センター-農業研究部北地区	豊後大野市三重町芦刈1159-1	高圧	152	478,633	35.95%
28	大分県農業大分校	豊後大野市三重町赤嶺2328-1	高圧	75	259,875	39.55%
29	大分県農業大分校厚生棟	豊後大野市三重町赤嶺2328-2	高圧	79	128,858	18.62%
30	林業研究部きのこグループ	豊後大野市三重町赤嶺2369	高圧	76	351,713	52.83%
31	国東総合庁舎	国東市国東町安国寺786-1	高圧	113	183,577	18.55%
32	玖珠総合庁舎	玖珠郡玖珠町大字塚脇137-1	高圧	88	159,939	20.75%
33	農林水産研究指導センター-畜産研究部バイオ研究棟	竹田市久住町大字久住3989-1	高圧	19	43,273	26.00%
34	大分土木事務所大分港振興室	大分市向原西1-3-33	高圧	46	79,048	19.62%
35	農林水産研究指導センター-水産研究部本館等	佐伯市上浦大字津井浦194-6	高圧	67	238,092	40.57%
合計				3,115	6,438,691	23.60%

※予定使用電力量は、令和6年3月～令和7年2月実績と同程度と見込む。

※負荷率＝年間使用電力量(kWh)÷最大需要電力(kW)÷8,760(年間時間数＝365日×24時間)×100 小数点第3位を四捨五入