

るるパーク屋内遊具整備業務公募型プロポーザル 質問に対する回答

No.	質問項目	質問内容	回答	回答日
1	募集要項 8 審査及び結果 通知 (2)二次審査(プ レゼンテーショ ン、質疑応答)	「① 事前提出した企画提案書をもとにプレゼンテーションを行うこと。」と記載がありますが、企画書の補足説明として、図やパースをプレゼン時に提示する事は可能でしょうか。 (例:各遊具の詳細説明や利用方法等)	募集要項5(3)提出物5のエで「その他必要に応じた補足説明資料」としていただきますので、提出することは可能です。提案書と合わせて提出期限までに提出してください。	4月23日
2	仕様書 1 事業内容 (3)遊具設置に 伴うフローリング 貼り工事(捨て貼 り工事、複合フ ローリング工事)	「遊具設置に伴うフローリング貼り工事(捨て貼り工事、複合フローリング工事)」と記載がありますが、間仕切り設置予定図には「床撤去:洗出し平板(ア)30mm 床改修:ビニル床シート張り 厚2.5mm」と記載があります。ビニル床シート張りの上にさらに「下地合板+クッションマット施工」と考えて宜しいでしょうか。	別途実施する間仕切り工事では、参考資料「間仕切り設置予定図」3ページ目、「床改修」の床モルタル塗りで平らにした状態とします。床モルタル塗りの上にフローリング貼り工事を行うと考えています。詳細は、事業者決定後に間仕切り工事業者と協議して決定します。	4月23日
3	仕様書 2 要求事項 (2)配慮事項 ④ 遊具の対象年 齢は原則4～12 才とする	「遊具の対象年齢は原則4～12才とする」と記載がありますが、「遊具の安全に関する規準」では対象年齢は幼児3～6才、児童～12才と設定されております。差し支えなければ、今回提案の遊具の対象年齢は3～12才と読み替えて宜しいでしょうか。	屋内遊具の対象年齢は3～12才と読み替えて構いません。	4月23日

No.	質問項目	質問内容	回答	回答日
4	仕様書 5 参考資料 (2)間仕切り設置 予定図	参考資料として間仕切り設置予定図が添付されておりますが、内装(壁・天井)のデザイン案(もしくは色彩プラン)があれば御指示下さい。	間仕切りの壁面は塗装やクロス(壁紙)で対応予定です。現時点で、デザイン案等は未定です。 仕様書1に書いているとおり、提案上限額の範囲内であれば、内装の追加提案を行うことも可能です。	4月23日
5	仕様書 5 参考資料	参考資料として、遊具設置範囲の床の厚みが分かる構造図があれば御指示下さい。	参考資料「間仕切り設置予定図」では、床モルタル塗り(28mm程度)としています。詳細は、事業者決定後に間仕切り工事業者と協議して決定します。	4月23日
6	その他	提案遊具について床部へアンカー固定する事は可能でしょうか。	床部は、モルタル塗りの上にフローリング貼り工事を行う想定です。この内容でアンカー固定できるものであれば可能です。	4月23日

No.	質問項目	質問内容	回答	回答日
7	募集要項 8 審査及び結果 通知 (2)二次審査(プ レゼンテーショ ン、質疑応答)	「① 事前提出した企画提案書をもとにプレゼンテーションを行うこと。」と記載がありますが、企画書の追加説明資料として、遊具の別アングルや遊び方及び、遊具の安全規準の内容等、企画書に掲載しきれない範囲の資料を、企画提案書の内容に逸脱しない範囲でプレゼンテーション時に使用することは可能でしょうか。	プレゼンテーションで使用する資料は、公平性を保つため、事前に「その他必要に応じた補足説明資料」として全て提出してください。 プロポーザルの内容に営業秘密などの機微な内容が含まれる場合には、資料には含めず口頭で補足するなどの方法をご検討ください。 また、募集要項10(2)で「提出された企画提案書等は返却しない。なお、企画提案書等は、選定業務以外に使用しない。」としているとおり、本企画提案競技で知り得た内容については、外部への情報提供は他目的に使用することはありません。	4月24日