

## 大分県内における水道被害状況

担当:大分県生活環境部環境保全課 1月26日19時時点

被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	断水等の影響		復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	復旧		給水制限 終了時刻	未復旧	
				戸数	人口		戸数	人口		戸数	人口
柿坂地区簡易水道 (中津市耶馬溪町柿坂地区)	配水池に水が貯水できない 配水管で漏水発生	断水	1/25 13:00	80	190	漏水箇所を確認するため、計画的に断水 漏水箇所確認後、復旧作業予定 1/25 18:00 復旧済み	80	190	1/25 18:00		
小平小川原簡易水道 (日田市上津江町)	送水管凍結による断水	断水	1/25 10:30	100	200	給水タンク車で給水作業中 (17:00)エア抜き作業中 1/25 19:00 復旧済み	100	200	1/25 19:00		
都留川原簡易水道 (日田市上津江町)	送水管凍結による断水	断水	1/25 10:30	10	20	給水タンク車で給水作業中 (17:00)バルブの解凍作業中 (1/26 8:00)凍結により再度解凍作業中				10	20
浦地区簡易水道 (日田市上津江町)	ろ過施設(除マンガン装置)凍結による断水	断水	1/25 10:30	19	30	復旧作業中 (17:00)ろ過設備復旧済み (1/26 8:10)配水池に貯水できないため、再度調整中 (1/26 14:30)復旧済み	19	30	1/26 14:30		
宇佐市上水道 (北宇佐地域)	中継ポンプの停止による断水 (配水本管の水圧低下による 中継ポンプの停止)	断水	1/25 11:30	230	530	漏水箇所確認中。 確認後、復旧作業予定 1/25 23:00 復旧済み	230	530	1/25 23:00		
野上簡易水道 (九重町)	配水管の漏水(口径100mm)	断水	1/25 14:00	4	7	復旧作業中。給水タンクで給水予定 1/25 20:30 復旧済み	4	7	1/25 20:30		
中津市上水道	配水池水位低下による給水制限	給水制限	1/25 17:00	25,000	63,000	拠点給水(市内7箇所)。給水車対応中。				25,000	63,000
杵築市上水道 (山香地区)	給水施設の破損による配水池の水位低下	断水	1/26 4:00	600	1,500	非常用ペットボトル配布。 山香病院に自衛隊派遣 (自衛隊給水車4台(1t)、市給水車1台(2t)、500Lタンク2台)				600	1,500
向野簡易水道 (杵築市山香町)	給水施設の破損による配水池の水位低下	断水	1/26 4:00	200	380	非常用ペットボトル配布。				200	380
安心院簡易水道 (宇佐市)	配水管の漏水、配水池水位低下により断水	25日23時断水 26日早朝給水再開 26日14時現在、給水制限	1/25 23:00	1,180	2,446	復旧作業中 給水車1台対応中 1/26 23:00~1/27 5:00 計画断水予定				1,180	2,446
余簡易水道 (宇佐市院内)	ろ過システムの停止により断水	断水	1/25 23:00	150	306	復旧作業中 給水車により配水池に貯水中 (給水車1台対応中) 1/26 17:15 復旧済み	150	306	1/26 17:15		
中央簡易水道 (日田市大山町)	漏水による配水池の水位低下	断水	1/26 18:00	400	1,000	拠点給水(大山振興局)				400	1,000
計				27,973	69,609		583	1,263		27,390	68,346