

# 1月26日給水制限等に関する情報について（最終報）

平成28年1月29日  
17時15分現在  
大分県災害対策連絡室

## 1 自衛隊派遣要請

### (1) 派遣要請日時

平成28年1月26日11時39分

大分県知事から陸上自衛隊第41普通科連隊長あて

(杵築市長から大分県知事へ要請 (11時25分)。)

### (2) 災害の状況及び派遣を要請する事由

平成28年1月24日から25日の寒波により、杵築市内各所において水道管の凍結による断水が発生。杵築市は全力をもって給水活動を実施するも杵築市立山香病院において医療用の水の供給が滞ったことから、自衛隊に給水支援を要請したものの。

### (3) 派遣を希望する期間

平成28年1月26日から応急復旧までの間

### (4) 派遣撤収要請日時

平成28年1月29日13時30分

大分県知事から陸上自衛隊第41普通科連隊長あて

### (5) 撤収要請の事由

26日から続いていた杵築市立山香病院の断水、漏水が復旧し、貯水槽への安定供給が可能となったため。

## 2 大分県災害対応状況

・大分県災害警戒本部	1月26日	11時39分	設置
・大分県災害対策連絡室	1月29日	13時30分	切替
・大分県災害対策連絡室	1月29日	17時15分	解散

## 3 主な水道被害状況

別紙のとおり

【別添1】大分県内における水道被害状況

担当:大分県生活環境部環境保全課 1月29日17時時点

被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	断水等の影響		復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	復旧		給水制限 終了時刻	未復旧	
				戸数	人口		戸数	人口		戸数	人口
杵築市上水道 (山香地区)	給水施設の破損による配水池の水位低下	断水	1/26 4:00	800	2,000	非常用ペットボトル配布。 給水車、給水タンクで応急給水中(給水車2台、500Lタンク2台) <u>1/29 17:00 復旧済み</u>	<u>800</u>	<u>2,000</u>	<u>1/29 17:00</u>		
向野簡易水道 (杵築市山香町)	給水施設の破損による配水池の水位低下	断水	1/26 4:00	200	380	非常用ペットボトル配布。 給水車、給水タンクで応急給水中(給水車2台、500Lタンク2台) <u>1/29 17:00 復旧済み</u>	<u>200</u>	<u>380</u>	<u>1/29 17:00</u>		
殿町地区簡易水道 (日田市)	漏水により高地の断水 配水池の水位低下による断水	断水	1/26 18:00	32	72	原因調査中(全戸確認済み) 1/27 16:00 給水区域内断水 拠点給水(日田市小野地区老人憩の家) 1/29 15:00 復旧済み	32	72	1/29 15:00		
計				1,032	2,452		1,032	2,452		0	0